



COMUNE DI BUCCINO (SA)

UFFICIO TECNICO SETTORE II°

ORDINANZA N. **32** DEL 13 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II°

Vista la comunicazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, Ufficio Prevenzione Incendi, pratica n. 45519, con la quale ha comunicato all'Ufficio SUAP di Buccino, gli adempimenti di prevenzione incendi per l'attività di impianti produzione calore con potenzialità inferiori a 116 KW, a seguito di sopralluogo effettuato in data 9.6.2016 presso la pasticceria Marasco Antonietta sita in Piazza Matteotti n. 2;

Richiamato, l'art.107, comma 3 lett. "g" del TUEL (D. L.vo n.267/2000);

Richiamato, il decreto Sindacale n° 3154 del 4 Maggio 2016, di assegnazione incarichi di posizione di settore;

ORDINA

Alla Sig. **MARASCO ANTONIETTA**, nata a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ alla _____, in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica : " Pasticceria Marasco sas di A. Marasco & J" cod. fisc. e partita Iva 05260360655, **di adottare tutte le prescrizioni rappresentate dalla nota dei Vigili del Fuoco di seguito rappresentate:**

- 1. La comunicazione del locale laboratorio con il locale di vendita deve avvenire tramite porta resistente al fuoco non inferiore a REI 30, in conformità al punto 4.3 del D.M. 12.4.1996;**
- 2. Deve essere eliminata la comunicazione tra il locale laboratorio e l'androne condominiale. Il D.M. 12.04.1996 vieta la comunicazione dei locali di installazione di impianti termici di potenzialità superiore a 35 KW con locali non pertinenti l'attività;**
- 3. L'apertura di aerazione deve essere del tipo permanente, di superficie minima in funzione della portata termica complessiva, conforme a quanto previsto al punto 4.1.2 del D.M. 12.04.1996;**
- 4. Sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile, deve essere installata una valvola di intercettazione manuale**

con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;

- 5. La tubazione del gas deve essere di colore giallo e tutto l'impianto interno di adduzione del gas deve essere conforme al Titolo V del D.M. 12.04.1996;**
- 6. Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 30 e quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 30;**

COMUNICA

Che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. avvertendo che i responsabili del procedimento sono:

- **l'Ing. Piercarlo Gargiulo appartenente all'U.T.C. del Comune di Buccino.**

DISPONE

Che, copia del presente provvedimento sia trasmessa, al Comando Vigili Urbani di Buccino, al Comando Stazione Carabinieri di Buccino, alla Prefettura di Salerno Area V – Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno – Ufficio Prevenzione incendi.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

Al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno entro 60 giorni a norma della Legge n. 134 del 6 Dicembre 1971;
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a norma del D.P.R. n. 1199 del 24 Novembre 1971;

Buccino, 12.7..2016



Il Responsabile del Settore II

Ing. Piercarlo Gargiulo