



SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

N. 02/2017 del 05/12/2017

**OGGETTO:** Autorizzazione per l'esercizio di un impianto di distribuzione policarburanti da realizzarsi per la costruzione di un impianto di carburanti in loc. Mesarico al km 7 +864 della ex. SS n° 407 su un lotto individuato in catasto al foglio 46 p.lla 533- Committente "Essepi Oil di Stiuso Orlando".

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Vista la richiesta a firma sig. Stiuso Orlando, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente alla \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore Unico della "Essepi Oil di Stiuso Orlando", con sede in San Gregorio Magno alla via Pallaforte 5, in riferimento ai provvedimenti edilizi di P.d.C. n. 15/2015, e P.d.C. di variante n. 22/2017, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di distribuzione policarburanti da realizzarsi per la costruzione di un impianto di carburanti in loc. Mesarico al km 7 +864 della ex. SS n° 407 su un lotto individuato in catasto al foglio 46 p.lla 533.

Vista la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in ordine all'attestazione dei requisiti soggettivi e alla conformità della domanda alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di: *urbanistica e regolamenti edilizi; sicurezza ambientale, sanitaria e stradale; disciplina fiscale; prevenzione incendi; norme regionali in materia di distribuzione carburanti*, resa dal richiedente in uno alla richiesta.

Visti i provvedimenti edilizi di Permesso di Costruire n. 15 del 18/05/2015, notificato in data 12/06/2015, e di Permesso di Costruire di Variante n. 22 del 06/06/2017, notificato in data 25/09/2017, rilasciati a favore del richiedente sig. Stiuso Orlando, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente alla \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Unico della "Essepi Oil di Stiuso Orlando", con sede in San Gregorio Magno alla via Pallaforte 5, per la realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti di cui trattasi.

Visti i pareri favorevoli in materia fiscale, di prevenzione incendi e di sicurezza stradale alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti, segnatamente:

- il parere favorevole prot.10495 del 20/12/2010 dell'ASL Salerno;
- il parere favorevole prot.1597 del 28/02/2011 e successivo parere prot.n.22537 del 03/11/2017 assunto al protocollo del Comune prot.8029 del 24/11/2017 del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- il parere favorevole prot.22855 del 10/09/2010 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- la concessione n.33400 del 05/08/2016 della Provincia di Salerno – Servizio Gestione del Demanio stradale per la realizzazione di n.2 accessi carrabili della larghezza di metri 30,00 e di metri 37,50 e successiva comunicazione prot.8284 del 05/12/2017 con la quale si certifica che le modifiche progettuali attuate con il Permesso di Costruire di Variante n. 22 del 06/06/2017 non rettificano la Concessione 33400 del 05/08/2016;
- la Sentenza del TAR Campania n.00319/2015 e la relativa CTU allegata trasmessa in data 01/12/2017 prot. 8203 con la quale si stabilisce che la fascia di rispetto dal raccordo autostradale è pari a ml.30,00;

Considerato che tutte le opere di cui al Permesso di Costruire n.22 del 06/06/2017 ricadono fuori dalla fascia di rispetto ANAS di ml 30,00;

**Dato atto** che i pareri e il nulla osta di cui sopra sono stati direttamente acquisiti dal richiedente seguendo la precedente procedura amministrativa indipendentemente dallo Sportello Unico Attività Produttive.

**Considerato** che il realizzato impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico ha la seguente consistenza:

- a) n. 1 distributore multiprodotto a doppia erogazione Gasolio/Gasolio/SSPb;
- b) n. 1 distributore multiprodotto a doppia erogazione Gasolio/SSPb;
- c) n. 1 accettatore banconote self-service pre-pay;
- d) n. 2 serbatoio interrato da mc 15 per il prodotto gasolio (G);
- e) n. 2 serbatoio interrato da mc 15 per il prodotto super senza piombo (SSP).

**VISTO** il D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e s.m.i. – *Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti*;

**VISTA** la L.R.C. 30 luglio 2013, n. 8 - *Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti*;

**VISTO** il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina del SUAP*;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot.6934 del 25/09/2014.

#### **ATTESTA**

l'accoglimento della richiesta di **provvedimento autorizzativo** presentata al SUAP in data 28/08/2017, per l'esercizio dell'impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico, e, pertanto,

#### **AUTORIZZA**

salvi ed imprecudicati i diritti di terzi, il sig. Stiuso Orlando, nato a \_\_\_\_\_ e residente alla \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore Unico della "Essepi Oil di Stiuso Orlando", con sede in San Gregorio Magno alla via Pallaforte 5, in riferimento ai provvedimenti edilizi di P.d.C. n. 15/2015, e P.d.C. di variante n. 22/2017, all'esercizio nel territorio del comune di Buccino di un impianto di distribuzione policarburanti da realizzarsi in loc. Mesarico al km 7 +864 della ex. SS n° 407 su un lotto individuato in catasto al foglio 46 p.lla 533:

- a) n. 1 distributore multiprodotto a doppia erogazione Gasolio/Gasolio/SSPb;
- b) n. 1 distributore multiprodotto a doppia erogazione Gasolio/SSPb;
- c) n. 1 accettatore banconote self-service pre-pay;
- d) n. 2 serbatoio interrato da mc 15 per il prodotto gasolio (G);
- e) n. 2 serbatoio interrato da mc 15 per il prodotto super senza piombo (SSP).

#### **Prescrizioni e adempimenti generali**

- ✓ L'impianto potrà essere posto in esercizio, senza ulteriori formalità, solo in caso di esito positivo del collaudo, posto in essere su richiesta degli interessati ai sensi della normativa di settore.
- ✓ Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

Resta fermo l'obbligo del concessionario di:

- assicurare la continuità e regolarità del servizio di distribuzione;
- non apportare modifiche o compiere operazioni non autorizzate all'impianto;
- non dare all'impianto una destinazione diversa da quella assegnata;
- consentire agli aventi diritto il libero accesso all'impianto per le verifiche ed i controlli della Pubblica Amministrazione.

#### **Disposizioni finali**

Si dispone che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
- sia inserito nel fascicolo inerente la pratica SUAP del 28/08/2017 "Committente Stiuso Orlando";



- sia rilasciato al richiedente, esperiti i termini di pubblicazione, previa presentazione delle ricevute di pagamento di:  
 ✓ € 300,00 in favore del comune di Buccino, per diritti istruttori procedimento SUAP;

**Allegati**

- Permesso di Costruire n. 15/2015;
- Permesso di Costruire di Variante n. 22/2017;

Buccino, 05/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  
 - geom. Michele Luordo

UFFICIO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio Informatico presente sul sito istituzionale del Comune di Buccino  
[www.comune.buccino.sa.it](http://www.comune.buccino.sa.it), dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Buccino, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente autorizzazione, mediante consegna a mani di:

\_\_\_\_\_

BUCCINO, li \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_